



**Ofício Especial**

Paço Municipal  
Taquaral/SP, 05 de janeiro de 2023

Exmos. Senhores Vereadores

**Ref.: Requerimento L/51/2022.**

Recebeu esta prefeitura o ofício acima indicado, no qual requer o encaminhamento de cópia do laudo da empresa que fez a pintura no interior do reservatório de água e a especificação técnica da tinta utilizada.

Em atenção do requerido, encaminho, anexa, documentação requerida, onde constam as informações de interesse desta Câmara.

Renovo nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

  
Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira  
Prefeito Municipal

RECEBIDO  
23/01/2023  
13/36  
CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARAL



## LAUDO TÉCNICO

Nº do LAUDO 001/23

Bebedouro, 16 de janeiro de 2023

### 1. OBJETO DO LAUDO:

Apresentar o serviço de pintura realizado no reservatório metálico, este serviço prestado para a prefeitura municipal de Taquaral - SP

### 2. FINALIDADE DO LAUDO:

Mostrar a parte técnica do serviço prestado, demonstrando de forma clara as etapas e métodos adotados para a realização do serviço.

### 3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

**A-)** Inicialmente o objeto passou pela etapa de lixamento para remoção de tinta antiga e outras interpéries prejudiciais para as próximas etapas e em seguida foi feita a limpeza com água em abundância.

**B-)** Nesta etapa foi aplicado em duas demãos um fundo preparador para proteção anticorrosiva e para melhor aderência da pintura na parte interna da estrutura.



**C-)** Etapa de pintura foi aplicado tinta epóxi de poliamida em duas demãos onde essa tinta tem suas características e funções de proteger o reservatório e preservar a qualidade da água.

Todos os métodos utilizados foram baseados na melhores formas de execuções em engenharia baseados em normas descritas na ABNT NBR.

#### **4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

O resultado esperado foi atingido em sua total aceitação e funcionalidade, onde os materiais aplicados no serviço são de alta qualidade, e a execução do serviço foi executado corretamente a vir a garantir o sucesso.

A visita para constatação e qualidade do serviço ocorreu na data de 12 de janeiro de 2023.

**Observação: Para utilizar o reservatório haverá a necessidade de fazer um lavagem profunda com produtos próprios para garantir total limpeza e qualidade da água a ser reservada.**

Sem mais nada a declarar e corrobora verdadeiramente este laudo todas as descrições por este engenheiro que assina este laudo.

---

**DANIEL SITA  
ENGENHEIRO CIVIL: CREA SP: 5069689563**

**Razão Social: R.D Construções  
CNPJ: 29.492.013/0001-07 Inscrição Estadual : 210.107.617.118  
Endereço: Rua Equador nº 231 – Jardim Sanderson - Bebedouro SP  
Contatos: (17) 99171-4474 e-mail: danielsita9@gmail.com**